



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail:  
ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности  
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru  
Отдел надзорной деятельности по Переславскому району  
152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева д.47, тел.:  
(48535)6-94-95

г. Переславль-Залесский  
(место составления акта)

«18» сентября 2013 г.  
(дата составления акта)

17.00ч.

(время составления акта)

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 10

Ершовым Андреем Александровичем, главным специалистом ОНД по Переславскому району, в период с 10 ч.00 мин.« 18» сентября 2013 г. по 17 ч.00 мин. «18» сентября 2013 г. проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях МДОУ детского сада комбинированного вида № 6 «Рябинка», расположенного по адресу: г.Переславль- Залесский ул.Маяковского, д.13

(место проведения обследования)

При проведении обследования присутствовала: заведующая Тарасова Татьяна Александровна  
по результатам которого установлено:

1) **Краткая характеристика пожарной опасности объекта:** Объектом проверки являются помещения (территория, здания и сооружения) МДОУ детского сада комбинированного вида № 6 «Рябинка», расположенного по адресу: г.Переславль-Залесский, ул.Маяковского, д.13

Помещения детского сада располагаются в двухэтажном кирпичном здании, 2-ой степени огнестойкости. По функциональному назначению детский сад относится к Ф1.1. Отопление центральное, освещение электрическое и естественное. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре с дублированием светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны. Помещения обеспечены огнетушителями. Имеется внутренний противопожарный водопровод.

**2) Вывод по результатам обследования:**


- в ходе обследования установлено, что на объекте нет нарушений, угрожающих жизни и здоровью людей и имеются основания для выдачи заключения.

Подпись лица, проводившего обследование:

Главный специалист ОНД по Переславскому району

Ершов А.А.

(фамилия, инициалы, должность проверяющего)



(подпись)

М.Л.П.

«18» сентября 2013 г.

С актом обследования ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведущая МДОУ детского сада комбинированного вида № 6 «Рябинка»

Тарасова Т. А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

«18» сентября 2013 г.