



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Переславскому району

152020 г.Переславль ул.Менделеева 47 "а" 2-00-11

Предписание N37/1/37

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Заведующей Муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад
«Рябинка» Тарасовой Татьяне Александровне

«16» апреля 2021 года
15 ч. 00 мин.

г. Переславль-Залесский

Кукушкиным Сергеем Геннадьевичем заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району (заместитель главного государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору), на основании: распоряжения главного государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору Корнилова Романа Юрьевича № 37 от 11.03.2021 г.; ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год; в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ О пожарной безопасности"; Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ»; Приказ МЧС РФ от 30.11.2016 г. N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности".

с 9 ч.00 мин. «22» марта 2021 г. по 09 ч.00 мин. «16» апреля 2021 г., была проведена плановая проверка в отношении объекта защиты, принадлежащего: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Рябинка» расположенного (ых) по адресу: 152026 Ярославская область, ГО г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского, д.13.

При проведении проверки присутствовали: заведующая МДОУ детский сад «Рябинка» Тарасова Т.А.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятий по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Существующая на объекте защиты АУПС и СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией) не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности и не соблюдены проектные решения (установка пожарных извещателей и звуковых оповещателей в соответствии с требованиями норм(расстояние до стен (потолка), расстояние до электросветильников))	НПБ 110-03 НПБ 104-03 (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.54), Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях	01.03.20 22 г	

		пожарной безопасности» ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; ст.84 п.7; СП 6.13130.2013 п.4.8; СП 3.13130.2009 п.4.4		
2	На осветительных приборах отсутствуют плафоны, предусмотренные конструкцией светильника (подсобное помещение, комната хранения реквизита)	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.356	01.03.2022 г	
3	Допускается хранение посторонних предметов в вентиляционной камере кухни	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 16б	01.03.2022 г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 2-ом квартале 2022 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Зам. начальника ОНД и ПР по Переславскому району
(Заместитель главного государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору)
Кукушкин С.Г.

(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

«16» апреля 2021 г.



(подпись)
М.Л.П.

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующая МДОУ детский сад «Рябинка» Тарасова Татьяна Александровна

«16» апреля 2021 г.

(подпись)